

Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.06.2022 r.

Dot. przetargu na „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałużyn” znak PIR.271.2.2022

Pyt.1. Z związku z rozliczeniem kosztorysowym, prosimy o poprawienie pozycji 9.2 w przedmiarze drogowym (warstwa podbudowy kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 2 C cm)

Odp. Nie ma potrzeby poprawy przedmiaru – jest zapis : grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Pyt.2. Prosimy o wyjaśnienie gdzie znajdują się drzewa do ścięcia oraz podanie średnicy tych drzew. Materiał z wycinki będzie należał do wykonawcy czy zamawiającego?

Odp. Drzewa znajdują się na odcinku przebudowywanej drogi po prawej stronie (patrząc od strony ul. Warszawskiej). Obwód drzew w załączeniu (wymiary podane np. w poz. 1 oznaczają ,że jest jedna karpa z trzema odnogami i na wysokości 130 cm mają taki obwód jak podany w tabeli). Materiał z wycinki i karczowania karp będzie należał do Wykonawcy.

Pyt.3. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji należy wykonać budowę kanału technologicznego?

Odp. Nie

Pyt.4. Prosimy o podanie lokalizacji planowanego przepustu z rur pvc o śr. 500mm.

Odp. Lokalizacja opisana w załączniku : Zjazd – część opisowa, pkt 5 : Projektowany stan zagospodarowania terenu, w akapicie : Odwodnienie, oraz wskazana na rys. nr 3 projektu wykonawczego

Wlot przepustu pod zjazdem : 173,32 m.n.p.m.

Wylot przepustu po zjazdem : 172,99 m.n.p.m.

Lokalizacja głównych punktów w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 :

- wlot przepustu pod zjazdem: X: 5785705,2 Y: 7554492,8

- wylot przepustu po zjazdem: X: 5785708,3 Y: 7554508,5

Pyt.5. Prosimy o udostępnienie załączników do SWZ (formularz ofertowy, oświadczenia, wykazy) w formie edytowalnej.

Odp. Udostępniono w dniu dzisiejszym.


BURMISTRZ
Arkadiusz Czyżewski