



PRZEKROJE W CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTACH SIECI WOD.-KAN.

Przekrój normalny ułożenia przewodu w wykopie umocnionym



Przekrój podłużny przejścia wodociągu pod nawierzchnią jezdni



Oznaczenie i zestawienie materiałów

Oznaczenie	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogu	Jednostka	D [mm]					
					114x6,4	168x7,3	219x6,7	273x7,1	356x10,9	457x11
					DN [mm]					
					25 - 50	80	100	150	200	250
1	Rura przewodowa	PE	PN-EN 12201	m	długość przewodu wg tabeli					
2	Rura osłonowa	PE	PN-12201	m	długość przewodu wg tabeli					
3	Manszeta	EPDM		szt.	2	2	2	2	2	2
4	Płózy ślizgowe	PP		kpl	1	1	1	1	1	1

Tabela rzędnych posadowienia i wymiary przewodów

Lokalizacja	Nr rys.	Rzędne		Wymiary			Metoda wykonania
		a	b	DN	D	L	
		m n.p.m.	m n.p.m.	mm	mm	m	
2 - 3	2	190,20	189,40	150	280x16,6	7	wykop

- 20 -

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH Krzysztof Kruk 07-100 Węgrów ul. Gdańska 21		
Zadanie: Budowa sieci wod.-kan. w m. Katuszyn Katuszyn ul. Chopina – Krauzego		
Nazwa rys.: Przekroje w charakterystycznych punktach sieci wod.-kan.		
Projektant: Krzysztof Kruk Upr.GT.4224/14/13/81		
Opracował: Paweł Kruk		
Data XII.2021	Skala –	Nr rys. 5