

Biuro Usług Technicznych
Krzysztof Kruk
Węgrów ul. Gdańska 21


WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

Dotyczy: „Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałuszyn ul. Ogrodowa”

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszyń podaje warunki techniczne do projektowania podłączeń kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałuszyn ul. Ogrodowa.

1. Na odcinku planowanej przebudowy ulicy Ogrodowej należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego (podłączeń kanalizacyjnych), które umożliwiać będą odbiór ścieków z przyległych posesji.
2. Odcinki podłączeń kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC-U SN8 wg PN-EN 1401 o średnicach wynikających z przepływu ścieków.
3. Do każdej działki przewidzieć przewód kanalizacyjny zakończony korkiem lub studzienką inspekcyjną w drodze przyległej do działki na głębokości umożliwiającej odbiór ścieków z posesji.
4. Włączenia projektowanych podłączeń przewidzieć do istn. studzienek kanalizacyjnych lub poprzez wybudowanie studzienki na istn. kanale sanitarnym Dn200 mm,
5. Zagłębienie dna przewodów kanalizacji sanitarnej minimum 1,2 m p.p.t.
6. Minimalny spadek dla przewodów Dn200 mm – 5‰, Dn160 mm – 10‰.
7. Na usytuowanie projektowanych podłączeń kanalizacyjnych w pasie drogowym uzyskać uzgodnienie zarządcy drogi.
8. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogą mieć na nie wpływ.
9. Obowiązkiem inwestora jest wykonanie na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego odcinka kanalizacji sanitarnej.
10. Po zakończeniu robót nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Pozostałe warunki projektowania przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kałuszyń

Robert Wójcik